

МОБАЛ-АД "Д-р Ст. Черкезов" п.код 5000 гр.ВЕЛИКО ТЪРНОВО ул."Ниш"№ 1 тел.2-68-41
Регистрационен индекс и дата 47-629/4.09.2015г

До
Всички заинтересовани участници

РАЗЯСНЕНИЯ

От МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" АД
гр. Велико Търново, ул. "Ниш" № 1,
представявана от д-р Стефан Филев Филев

ОТНОСНО: Постъпило запитване под наш Вх. № 47-629/04.09.2015 г. от заинтересован участник в обявената обществена поръчка за „Ремонт на АГО - сектор Родилен, Родилни зали, сектор Гинекологичен и Неонатологично отделение”, вписана в регистъра на АОП под № 00052-2015-0011.

На основание чл. 29 от ЗОП, ви представяме следните разяснения по документацията за участие:

Въпрос № 1: Ако участник получи по - висока стойност на ценовото предложение от прогнозната стойност, посочена в обявлението за обществена поръчка, има ли право да подаде оферта и ще бъде ли отстранен от участие?

Отговор № 1: Право на Възложителя съгласно чл.25, ал.2 от ЗОП, е да определя прогнозната стойност на възлаганите от него обществени поръчки, съобразно осигурените му финансови средства от бюджета. Участникът не е задължен да се съобразява с посочената в т. II.2.1) от Обявлението за поръчка прогнозна стойност.

Въпрос № 2: В документацията за участие, в раздел Съдържание, позиция №12 - количествено стойностна сметка е посочен - Образец № 4 А и Образец № 4 Б. Образец № 4Б не е приложен към документацията. Има ли такъв или е допусната техническа грешка? Ако има, моля да бъде приложен.

Отговор № 2: Допусната е техническа грешка - няма образец № 4Б.

Въпрос №3: В образец №4А, раздел I. Гинекологично отделение - Корпус 1 Трети етаж; стая №1 - болнична - позиция №12 - „Направа саморазливна замаска” и в нито една от посочените позиции за останалите помещения за направа на саморазливна замаска, не е посочена дебелината й. Моля да бъде уточнена дебелината на саморазливната замаска!

Отговор №3: Дебелината на саморазливната замаска е 3мм.

04.09.2015 г.
гр. Велико Търново

Изп. Директор:
/Д-р Стефан Филев/

